**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**
**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A330 от 15.03.2016 г.

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»
_____ З. М.-Э. Хамзатов
17.08.2021 г.

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.729 от 17 августа 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Веденского района"

**2. Юридический адрес:** Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, пер. А.А.Кадырова, д.40

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

**4. Место отбора:** Водозабор №7, Чеченская Республика, Веденский район, с. Ца-Ведено, Родник, Перед подачей в сеть

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 11.08.2021 12:00

**Ф.И.О., должность:** Зубайраев Р.У., контролер

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 11.08.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

**6. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 674 от 11.08.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 57 от 05.08.2021

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы): 04.21.729 03 5**

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ | 9844 | - | - | - |
| 2 | Термостат ТС-1/80 СПУ | 46813 | - | 0639 от 14.10.2020 | 13.10.2021 |
| 3 | Термостат ТСвЛ 80 СПУ | 64 | - | 0640 от 14.10.2020 | 13.10.2021 |

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**12. Место осуществления деятельности:** Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

## 13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| **БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**<br>Образец поступил 11.08.2021 14:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 723<br>испытания проведены по адресу:Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г<br>Дата начала испытаний 11.08.2021 14:00 Дата выдачи результата 16.08.2021 11:41 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 25 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного по подразделению<br>Биолог Мусипова Ш. А. | | | | | |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Эльдерханова М. Л., Биолог


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ