13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.07.2025 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 494 испытания проведены по адресу:366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 16.07.2025 12:10 Дата выдачи результата 18.07.2025 14:23					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см3	34	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Каргина П. А., Врач по общей гигиене

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.